



ESTACA	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163+4.90
COTA DO TERRENO NATURAL(m)	459.74	459.88	460.16	460.40	460.63	460.83	460.99	461.47	461.58	461.77	462.01	462.42	462.83	463.31	463.71	464.37	465.21	466.10	467.00	467.63	467.92	468.08	467.99	467.76	467.26	466.94	467.14	467.45	467.73	467.74	467.29	467.05	466.92	466.95	467.73	468.84	470.05	470.48	470.16
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO(m)	459.88	458.93	459.19	459.51	459.71	459.90	460.10	460.36	460.62	460.88	461.14	461.53	461.94	462.36	462.88	463.51	464.33	465.19	466.04	466.78	466.88	467.21	467.03	466.86	466.49	466.07	466.33	466.59	466.86	466.87	466.43	466.25	466.06	465.90	466.90	467.98	469.17	469.47	469.37
DISTÂNCIA PARCIAL/ ACUMULADA(m)	25107.00	20.00 / 25127.00	20.00 / 25147.00	20.00 / 25167.00	20.00 / 25187.00	20.00 / 25207.00	20.00 / 25227.00	20.00 / 25247.00	20.00 / 25267.00	20.00 / 25287.00	20.00 / 25307.00	20.00 / 25327.00	20.00 / 25347.00	20.00 / 25367.00	20.00 / 25387.00	20.00 / 25407.00	20.00 / 25427.00	20.00 / 25447.00	20.00 / 25467.00	20.00 / 25487.00	20.00 / 25507.00	20.00 / 25527.00	20.00 / 25547.00	20.00 / 25567.00	20.00 / 25587.00	20.00 / 25607.00	20.00 / 25627.00	20.00 / 25647.00	20.00 / 25667.00	20.00 / 25687.00	20.00 / 25707.00	20.00 / 25727.00	20.00 / 25747.00	20.00 / 25767.00	20.00 / 25787.00	20.00 / 25807.00	20.00 / 25827.00	20.00 / 25847.00	20.00 / 25867.00	4.90 / 25871.90
DIÂMETRO/MATERIAL CLASSE DE PRESSÃO	DN 75 - PVC PBA cl 20																																						

LEGENDA:

- POLIGONAL
- BLOQUEIO
- VENTOSA
- DESCARGA
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:
-Estacas espaçadas de 20m
-As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
			SECTMA		SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

TECHNE engenheiros consultores

PROJETO BÁSICO - 3ª ETAPA
TRECHO: DERIVAÇÃO PARA COXIXOLA
PLANTA E PERFIL
Est.:1125 a 1163+4.90

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
1:2.000 1:200	OUTUBRO/2007	CONGO2/3-PB-PP-018

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS

AESA SECTMA