



LEGENDA:

05

POLIGONAL

BLOQUEIO

VENTOSA

DESCARGA

TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)

STAND-PIPE

ESTACÃO DE BOMBEAMENTO

CERCA

CASA

MEIO-FIO

ESTRADA

BUEIRO

PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO						
NÚMERO						

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA

TRECHO: EB4/2 A SANTO ANDRÉ

PLANTA E PERFIL

Est.: 75 a 150

ESCALA: 1:2.000

1:200

DATA: OUTUBRO/2007

PRANCHAS: CONGO2/3-PB-PP-041

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS

AESA

SECTMA