

LEGENDA:

05' POLIGONAL

⊗ BLOQUEIO

□ VENTOSA

← DESCARGA

■ TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)

□ STAND-PIPE

▲ ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

×××××××× CERCA

□ CASA

— MEIO-FIO

== ESTRADA

⌋ BUEIRO


⌋ PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos rios

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA	SECTMA			
DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO		NÚMERO				



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA
TRECHO: EB4/1 A GURJÃO
PLANTA E PERFIL
Est.: 375 a 450

ESCALA: 1:2.000
1:200

DATA: OUTUBRO/2007

PRANCHAS: CONGO2/3-PB-PP-031

AESA
SECTMA

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS