



LEGENDA:	
	POLIGONAL
	BLOQUEIO
	VENTOSA
	DESCARGA
	TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
	STAND-PIPE
	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
	CERCA
	CASA
	MEIO-FIO
	ESTRADA
	BUEIRO
	PONTE

  

NOTA:  
 -Estacas espaçadas de 20m  
 -As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos fiaços

  

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA		SECTMA		

  

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO		NÚMERO

  

**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
 Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

  

PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA			
TRECHO: EB2/4 A EB5			
PLANTA E PERFIL			
Est.:600 a 610+10.00			
ESCALA:	1:2.000 1:200	DATA:	OUTUBRO/2007
		PRINCHA:	CONGO2/3-PB-PP-074
<b>SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS</b>			

  

**AESA**  
**SECTMA**