



LEGENDA:

05' POLIGONAL

⊗ BLOQUEIO

○ VENTOSA

↔ DESCARGA

■ TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)

□ STAND-PIPE

▲ ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

×××××××× CERCA

□ CASA

— MEIO-FIO

== ESTRADA

⌒ BUEIRO

⌒ PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos rios

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA	SECTMA			
DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO		NÚMERO				

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

PROJETO BÁSICO - 3ª ETAPA

TRECHO: DERIVAÇÃO PARA COXIXOLA

PLANTA E PERFIL

Est.: 169 a 94

ESCALA: 1:2.000 / 1:200

DATA: OUTUBRO/2007

PRANCHAS: CONGO2/3-PB-PP-001

AESA

SECTMA

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS