


CONJUNTO DE OPERAÇÃO DE MOTO-BOMBAS COM VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA
ESQUEMA FUNCIONAL BÁSICO
ESQUEMA PARA UM CONJUNTO DE MOTO-BOMBA




(*) OS COMANDOS P/LIGAR-DESL.)
PREFERENCIALMENTE EXCLUDENTES

- NOTAS:
- 1- O EMPREGO DE CLP É EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE CONJUNTOS DE MOTO-BOMBAS E DAS ROTINAS OPERACIONAIS DESEJADAS
 - 2- PARA OS DEMAIS CONJUNTOS MOTO-BOMBA ESSE ESQUEMA SE REPETE COM EXCEÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DO CLP
 - 3- A CONFIGURAÇÃO DO ESQUEMA FUNCIONAL ACIMA FOI BASEADA EM COMPONENTES DO FABRICANTE SIEMENS PARA USO DE OUTRO FABRICANTE, DEVERÃO SER AJUSTADOS OS RESPECTIVOS ESQUEMAS DE LIGAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente



PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB 4
ESQUEMA FUNCIONAL

ESCALA:
S/ESCALA

DATA:
OUTUBRO/2007

PRANCHAS:
CONGO2/3-PB-ELE-002

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS

AESA
SECTMA