

LEGENDA:

05

POLIGONAL

BLOQUEIO

VENTOSA

DESCARGA

TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)

STAND-PIPE

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

CERCA

CASA

MEIO-FIO

ESTRADA

BUEIRO


PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos rios

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA	SECTMA			
DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO						
NÚMERO						



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA
TRECHO: EB6 A AMPARO
PLANTA E PERFIL
Est.: 75 a 00

ESCALA: 1:2.000
1:200

DATA: OUTUBRO/2007

PRANCHA: CONGO/3-PB-PP-146

AESA
SECTMA

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS