



ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS PELO CLP:

- 1-FIXAÇÃO DO CICLO DIÁRIO DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO;
- 2-ALTERNÂNCIA ENTRE AS BOMBAS (CONSIDERANDO A RESERVA);
- 3-PARTIDA/PARADA EM FUNÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA; E
- 4-ESCALONAMENTO DE PARTIDA ENTRE OS CONJUNTOS.

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APPROVADO DATA
		SECTMA		SECTMA	
DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO				NÚMERO	

