



ESTACA	COTA T.N. (m)	GERATRIZ INFERIOR	DIST. PARCIAL / DIST. ACUMULADA (m)	DIAMETRO/MATERIAL
343	632.100	631.285	28372.70	DN 100 - PVC DEFºFº 1MPa
344	632.772	631.912	20.00 / 28392.70	
345	632.431	631.510	20.00 / 28412.70	
346	632.456	631.431	20.00 / 28432.70	
347	632.302	631.402	20.00 / 28452.70	
348	631.966	631.049	20.00 / 28472.70	
349	631.598	630.696	20.00 / 28492.70	
350	631.149	630.153	20.00 / 28512.70	
351	630.828	629.908	20.00 / 28532.70	
352	630.742	629.791	20.00 / 28552.70	
353	630.649	629.673	20.00 / 28572.70	
354	630.457	629.555	20.00 / 28592.70	
355	629.895	628.990	20.00 / 28612.70	
356	629.845	628.945	20.00 / 28632.70	
357	629.560	628.662	20.00 / 28652.70	
358	628.917	627.991	20.00 / 28672.70	
359	628.221	627.321	20.00 / 28692.70	
360	627.635	626.735	20.00 / 28712.70	
361	627.049	626.149	20.00 / 28732.70	
362	626.560	625.660	20.00 / 28752.70	
363	625.784	624.884	20.00 / 28772.70	
363+5.52	625.574	624.674		
364	625.853	624.934	20.00 / 28792.70	
365	626.153	625.253	20.00 / 28812.70	
366	626.291	625.391	20.00 / 28832.70	
367	626.470	625.592	20.00 / 28852.70	
368	626.737	625.837	20.00 / 28872.70	
369	626.921	626.021	20.00 / 28892.70	
370	626.287	625.387	20.00 / 28912.70	
371	625.639	624.739	20.00 / 28932.70	
372	624.942	624.042	20.00 / 28952.70	
373	624.048	623.129	20.00 / 28972.70	
374	623.005	622.117	20.00 / 28992.70	
375	621.967	621.069	20.00 / 29012.70	
376	621.157	620.257	20.00 / 29032.70	
377	620.211	619.311	20.00 / 29052.70	
378	619.428	618.646	20.00 / 29072.70	
379	618.688	617.788	20.00 / 29092.70	
380	617.822	616.913	20.00 / 29112.70	
381	617.388	616.473	20.00 / 29132.70	
382	617.058	616.369	20.00 / 29152.70	
383	617.167	616.230	20.00 / 29172.70	
384	617.338	616.091	20.00 / 29192.70	
385	616.975	615.951	20.00 / 29212.70	
386	617.166	615.934	20.00 / 29232.70	
387	617.378	615.942	20.00 / 29252.70	
388	616.941	615.949	20.00 / 29272.70	
389	616.830	615.930	20.00 / 29292.70	
390	616.803	615.903	20.00 / 29312.70	
391	616.777	615.913	20.00 / 29332.70	
392	616.798	615.957	20.00 / 29352.70	
393	616.902	616.002	20.00 / 29372.70	
394	617.466	616.566	20.00 / 29392.70	
395	617.956	617.744	20.00 / 29412.70	DN 100 - FºFº
396	614.367	618.026	20.00 / 29432.70	
397	611.050	618.135	20.00 / 29452.70	
398	612.751	618.244	20.00 / 29472.70	
398+13.67				
399	618.095	617.801	20.00 / 29492.70	DN 100 - PVC DEFºFº 1MPa
400	617.087	616.187	20.00 / 29512.70	
400+13.61	616.643	615.743		
401	617.022	616.122	20.00 / 29532.70	
402	617.339	616.439	20.00 / 29552.70	
403	618.031	617.131	20.00 / 29572.70	
404	619.201	618.300	20.00 / 29592.70	
405	619.746	618.842	20.00 / 29612.70	
406	620.757	619.857	20.00 / 29632.70	
407	621.565	620.665	20.00 / 29652.70	
408	622.206	621.306	20.00 / 29672.70	
409	622.542	621.638	20.00 / 29692.70	
410	622.776	621.876	20.00 / 29712.70	
411	622.868	621.968	20.00 / 29732.70	
412	623.075	622.166	20.00 / 29752.70	
413	623.347	622.447	20.00 / 29772.70	
414	623.684	622.784	20.00 / 29792.70	
415	624.042	623.142	20.00 / 29812.70	
416	624.279	623.380	20.00 / 29832.70	
417	624.490	623.593	20.00 / 29852.70	
418	624.783	623.842	20.00 / 29872.70	

LEGENDA:

- TOPO ROCHOSO
- ENVELOPAMENTO
- BLOQUEIO
- VENTOSA TRÍPLICE
- DESCARGA DE FUNDO
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- POÇO
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- POLIGONAL (05)
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-Nas travessias de riacho, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m.

-A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo sendo observada a largura do talvegue correspondente as marcas das cheias, acrescida de 5m em cada margem

-As descargas descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

-No caso de transposição de açudes, deverão ser definidos na época da implantação da obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora

-Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1.20m

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
			SECTMA		SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROJETEC

PROJETO BÁSICO
TRECHO: EB2 A ZABELÊ
PLANTA E PERFIL
Est.: 343 a 418

ESCALA: 1:2.000 / 1:200 | DATA: DEZEMBRO/2005 | PRANCHA: CAMALAÚ-PB-PP-040

SISTEMA ADUTOR CAMALAÚ

GOVERNO DA PARAÍBA
Estado em movimento