




NOTA:

- Estatas espaçadas de 20m
- Nas travessias de riacho, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m
- A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo sendo observada a largura do talvegue
- O alinhamento não poderá desviar, excitação de 6m em cada margem
- As descargas decorrentes de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos fischos
- No caso de transposição de açúduos, deverão ser definidos na época da implantação de obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora
- Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1,20m

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO SECTMA	DATA	APROVADO SECTMA
DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO				NÚMERO	

	 <b>GOVERNO DO ESTADO DA PARÁIBA</b> <b>SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>			 <b>GOVERNO DA PARÁIBA</b>
	<b>PROJETO BÁSICO</b> <b>TRECHO: EB2 A ZABELÉ</b> <b>PLANTA E PERFIL</b> <b>Est.: 193 a 268</b>			
	<b>ESCALA:</b> 1:2.000 1:200	<b>DATA:</b> DEZEMBRO/2006	<b>FRANCHA:</b> CAMALAU-PB-038	