



- LEGENDA:
- TOPO ROCHOSO
  - ENVELOPAMENTO
  - BLOQUEIO
  - VENTOSA TRÍPLICE
  - DESCARGA DE FUNDO
  - TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
  - STAND-PIPE
  - POÇO
  - ESTACÃO DE BOMBEAMENTO
  - POLIGONAL
  - CERCA
  - CASA
  - MEIO-FIO
  - ESTRADA
  - BUEIRO
  - PONTE

NOTA:

- Estacas espaçadas de 20m
- Nas travessias de risco, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m.
- A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo, sendo observada a largura do talvegue correspondente as marcas das cheias, acrescida de 5m em cada margem.
- As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos rios.
- No caso de transposição de açudes, deverão ser definidos na época da implantação da obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora.
- Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1.20m

								</	