



ESTACA	COTA DO TERRENO NATURAL(m)	COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO(m)	DISTÂNCIA PARCIAL/ ACUMULADA(m)	DIÂMETRO/MATERIAL CLASSE DE PRESSÃO
623	448.32	447.30	19954.44	DN 200/PVC DEFºFº 1MPa
624	448.67	447.53	19954.44	
625	448.72	447.63	19954.44	
626	448.91	447.79	19974.44	
627	449.39	447.98	19974.44	
628	449.60	448.02	19974.44	
629	449.69	448.09	19974.44	
630	450.78	448.77	19974.44	
631	451.90	450.84	19994.44	
632	452.83	451.81	19994.44	
633	454.03	452.98	19994.44	
634	454.38	453.33	19994.44	
635	454.27	453.26	20014.44	DN 250/PVC DEFºFº 1MPa
636	454.23	453.18	19994.44	
637	453.98	452.53	19994.44	
638	453.14	452.13	19994.44	
639	452.84	451.39	19994.44	
640	451.70	450.36	19994.44	
641	450.25	449.23	20014.44	
642	449.10	448.09	20014.44	
643	448.15	447.03	20014.44	
644	447.16	446.01	20014.44	
645	446.84	444.77	20014.44	
646	444.34	443.10	20014.44	
647	442.85	441.57	20014.44	
648	441.15	440.10	20014.44	
649	439.69	438.88	20014.44	
650	438.60	437.55	20014.44	
651	437.97	436.90	20014.44	
652	437.23	436.15	20233.36	
652+8.92	436.40	435.32	11.08	
653	436.85	435.53	20014.44	
654	438.08	437.03	20014.44	
655	439.12	438.07	20014.44	
656	437.46	436.36	20014.44	
657	435.67	434.61	20014.44	
658	433.74	432.68	20014.44	
659	432.84	431.64	20014.44	
660	432.78	431.73	20014.44	
661	432.88	431.84	20014.44	
662	433.17	432.12	20014.44	
663	435.07	434.77	20014.44	
664	437.24	436.09	20014.44	
665	438.88	437.83	20014.44	
666	441.57	440.21	20014.44	
667	443.63	442.53	20014.44	
668	445.46	444.41	20014.44	
669	447.02	445.96	20014.44	
670	448.80	447.70	20014.44	
671	450.32	449.19	20014.44	
672	451.62	450.41	20014.44	
673	452.48	451.43	20014.44	
674	453.30	452.28	20014.44	
675	453.43	452.38	20014.44	
676	452.57	451.32	20014.44	
677	450.39	449.31	20014.44	
678	448.01	446.90	20014.44	
679	446.43	445.33	20014.44	
680	444.98	443.94	20014.44	
681	442.47	441.42	20014.44	
682	441.42	440.37	20014.44	
683	440.13	438.09	20014.44	
684	437.85	435.58	20014.44	
685	436.42	435.36	20014.44	
686	435.52	434.50	20014.44	
687	434.43	433.36	20014.44	
688	433.28	432.23	20014.44	
689	431.84	430.81	20014.44	
690	431.02	430.02	20014.44	
691	430.31	429.27	21014.44	
692	429.88	428.87	21014.44	
693	429.58	428.48	21014.44	
694	429.27	428.21	21014.44	
695	428.91	427.84	21014.44	
696	428.54	427.46	21014.44	
697	428.14	427.09	21014.44	
698	427.91	426.76	21144.44	

LEGENDA:

- POLIGONAL
- BLOQUEIO
- VENTOSA
- DESCARGA
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO SECTMA	DATA	APROVADO SECTMA	DATA

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

Mais Meio Engenharia Ltda.

PROJETO BÁSICO
TRECHO: TOMADA D'ÁGUA A SANTA CRUZ
PLANTA E PERFIL
Est.:623 a 698

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
1:2.000 1:200	DEZEMBRO/2006	CAPIVARA-PB-PP-020

SISTEMA ADUTOR CAPIVARA

AESA
SECTMA