

LOCAÇÃO
ESCALA — 1:500



DETALHE DO CAPTOR C/ SINALIZADOR DE TOPO
SEM ESCALA

NOTA
1 - ESSES POSTES TERÃO DUPLA FUNÇÃO:
ILUMINAÇÃO E SUPORTE DO CAPTOR DO SPDA
2 - SERÃO EMPREGADOS POSTES DT 400/14

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
			SECTMA		SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

Maia Melo Engenharia Ltda.

PROJETO BÁSICO
CENTRO DE PRODUÇÃO
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
INDICADA	DEZEMBRO/2006	CAPIVARA-PB-ELE-020

SISTEMA ADUTOR CAPIVARA

AESA
SECTMA