ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DN	COMP. (mm)	QUANT.	PRESSÃO SERVIÇO
01	TUBO CILÍNDRICO	100	5800	01	10
02	CURVA DE 90º COM BOLSAS	100		03	10
03	TUBO COM PONTA E FLANGE	100	2300	03	10
04	TUBO COM FLANGES	100	5800	03	10
05	TOCO COM PONTA E FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO	100		02	10
06	TUBO COM FLANGES	100	3550	01	10
07	CURVA DE 90º COM FLANGES	100		02	10
08	EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO	150		01	10
09	TUBO COM FLANGES	150	5800	01	10
10	TUBO COM PONTA E FLANGE	150	2250	01	10
11	CURVA DE 90º COM BOLSAS	150		01	10
12	TUBO COM PONTA E FLANGE	150	2700	01	10
13	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE	150		01	10
14	EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE	150		02	10
15	JUNTA TIPO GIBAULT	150		01	10
16	REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES	150x100		01	10
17	TUBO COM FLANGES	100	3250	01	10
18	TUBO COM PONTA E FLANGE	100	2150	01	10
19	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE	100		01	10
20	EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO	100		01	10
21	TUBO COM FLANGES	100	1900	01	10
22	EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE	200		01	10
23	CURVA DE 90º COM FLANGES	200		02	10
24	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO	150		01	10
25	TUBO COM PONTA E FLANGE	150	5800	01	10
	ARRUELAS DE BORRACHA PARA FLANGES	100		12	10
		150		06	10
		200		02	10
	PARAFUSOS d=16mm; L= 80mm			96	10
	PARAFUSOS d=20mm; L= 90mm			64	10



LOCAÇÃO
ESCALA——1:200



PLANTA NÍVEL 1-1
ESCALA——1:50



PLANTA NÍVEL 2-2
ESCALA——1:50



VISTA SUPERIOR
ESCALA——1:50

NOTA: AS PEÇAS SEM INDICAÇÃO DO TIPO DE MATERIAL, DEVERÃO SER FORNECIDAS EM FoFo

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
			SECTMA		SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

Maia Melo Engenharia Ltda.

PROJETO BÁSICO
RESERVATÓRIO ELEVADO DE VIEIRÓPOLIS - 75m³
PLANTAS NÍVEIS 1-1 E 2-2, VISTA SUPERIOR E LOCAÇÃO

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
INDICADA	DEZEMBRO/2006	CAPIVARA-PB-HDM-021

SISTEMA ADUTOR CAPIVARA

AESA
SECTMA